

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
для присоединения к электрическим сетям

г.Томск

« 29 » декабря 20 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой»

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Акционерное общество Специализированный застройщик «Михайловский парк-квартал»

(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:

Здание детского сада на 185 мест по ул. Пушкина в г. Томске (3 этажа)

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:

Здание детского сада на 185 мест по ул. Пушкина в г. Томске (3 этажа) расположенное по адресу Томская область, г. Томск, ул. Пушкина, 63/4, 61/4 (условно) (кадастровые номера земельных участков 70:21:0100054:2734, 70:21:0100054:2738)

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет (кВт):

220,15

(если энергопринимающее устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности:

II – 204,85 кВт, I – 15,3 кВт

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение(кВ):

0,4

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя:

2023

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

1 точка присоединения – ТП-9 РУ-0,4 кВ группа 10 – 220,15 кВт

2 точка присоединения – ТП-10 РУ-0,4 кВ группа 6 – 220,15 кВт

8. Основной источник питания:

ПС 35 кВ Северная

9. Резервный источник питания:

*Д/ио мш*



ПС 35 кВ ГПЗ-5

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Монтаж системы коммерческого учета электроэнергии;

10.2. Выполнение мероприятий, обеспечивающих возможность технологического присоединения к электрическим сетям;

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-9 РУ-0,4 кВ группа 10 и ТП-10 РУ-0,4 кВ группа 6 до присоединяемой электроустановки заявителя;

11.2. Монтаж устройства релейной защиты в ТП-9 РУ-0,4 кВ группа 10 и ТП-10 РУ-0,4 кВ группа 6 для защиты КЛ 0,4 кВ заявителя;

11.3. Монтаж коммутационного устройства в ТП-9 РУ-0,4 кВ группа 10 и ТП-10 РУ-0,4 кВ группа 6, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности, приспособленного под опломбировку;

11.4. Монтаж устройства АВР на вводе потребителей I категории;

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 (пять) лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

(подпись)

Директор ООО «ИнвестГрадСтрой» Гозун Е.В.  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени  
сетевой организации)

« 29 » декабря 20 20 г.

