

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Томский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением
ул. Усова, 28 а, г. Томск, 634041, Телефон: (382 2) 55-76-43, Факс: (382 2) 55-76-97, E-mail: rtntomsk@zsib.gosnadzor.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
№ 33-05/А-КИП-03**

г. Томск, ул. Пушкина, 63/4, оф. 21

(место составления акта)

«01» марта 2021 г.

(дата составления)

16 час. 00 мин.

(время составления)

По адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 63/4, оф. 21, Томская область (сооружения, трансформаторные подстанции, расположенные на территории г. Томска и Томского района, Томской области)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № РП-344-287-о от 10.02.2021 г. Сибирского управления Ростехнадзора

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: внеплановая, выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«15» февраля 2021 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 часа;

«26» февраля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа;

«01» марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Сибирское управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Гозун Евгений Викторович

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

15.02.2021 г. в 15 час. 30 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: —

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Полунин Игорь Викторович, главный государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора;

Энс Александра Сергеевна, государственный инспектор Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Левочкин Алексей Александрович, начальник энергоучастка ООО «ИнвестГрадСтрой»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткие сведения о проверенной организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой», сокращенное фирменное наименование: ООО «ИнвестГрадСтрой», осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного протоколом общего собрания участников от 28.06.2016 г, Устав зарегистрирован УИФНС № 7 России по Томской области от 06.07.2016 г.

ООО «ИнвестГрадСтрой» зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц - ОГРН 1074205010351, предприятию присвоен ИНН 4205130008 / КПП 701701001, находится по юридическому (фактическому) адресу: 634006, г. Томск, ул. Пушкина, 63/4, оф. 21.

Для осуществления своей деятельности ООО «ИнвестГрадСтрой» использует объекты инфраструктуры на земельном участке по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 63÷65 на праве собственности.

Согласно п. 7.1. Устава ООО «ИнвестГрадСтрой», руководство текущей деятельностью общества осуществляется директором, как единственным исполнительным органом, на должность директора ООО «ИнвестГрадСтрой», Протоколом внеочередного собрания участников № 6/н от 10.08.2016 г. и Приказом по обществу № 1-У от 19.08.2016 г. назначен Гозун Евгений Викторович.

Электроснабжение основных объектов электросетевого хозяйства ООО «ИнвестГрадСтрой» осуществляется от собственных центров питания:

- ПС 35/6кВ ГПЗ-5 (с силовыми трансформаторами 2х16000кВА), запитанной от цепей 3571, 3572 ОРУ-35кВ ПС «Томск II - Тяговая» (Тайгинская дистанция электроснабжения ПАО «РЖД») по двухцепной ВЛ-35кВ L=1530м;

- ЗРП-6кВ (РП-1, РП-2, РП-3) запитанных от яч. № 6, 20 ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ ГПЗ-5 (ООО «ИнвестГрадСтрой») по 2КЛ-6кВ и от Ф 425, Ф 424, Ф 421, Ф 416 ЗРУ-6кВ ПС «Северная» (ПАО «ТРК») по 4КЛ-6кВ проложенным в земле (траншее).

По требованиям надежности электроснабжения, электроприемники ООО «ИнвестГрадСтрой» относятся к потребителям II категории, схема электроснабжения всех объектов предприятия соответствует потребителям II категории.

Техническое состояние электроустановок - удовлетворительное.

краткие технические характеристики проверенных объектов, общая характеристика технического состояния объектов, констатация фактов соблюдения обязательных требований, информация о нарушениях, выявленных и устраненных в период проверки)

Настоящая проверка проводилась с целью контроля исполнения Предписания № 33-6/П-ОЗП-13 от 08.09.2020 г. срок для исполнения которого истек.

№ п/п Предписания об устранении выявленных нарушений № 33-6/П-ОЗП-13 от 08.09.2020 г.	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Срок устранения нарушения

1	2	3	4
1	Отсутствует инструкция по производству переключений согласно утвержденного перечня необходимой документации для электротехнического персонала ООО «ИнвестГрадСтрой»	Фотоотчет по выполнению п. 1 предписания. Выполнено.	—
2	Отсутствует комплект типовых бланков переключений согласно утвержденного перечня необходимой документации для электротехнического персонала ООО «ИнвестГрадСтрой»	Фотоотчет по выполнению п. 2 предписания. Выполнено.	—
3	Отсутствует должностная инструкция водителя согласно утвержденного перечня необходимой документации для электротехнического персонала ООО «ИнвестГрадСтрой»	Фотоотчет по выполнению п. 3 предписания. Выполнено.	—
4	Отсутствует документ, определяющий порядок хранения, выдачи и возврата ключей от электроустановок согласно утвержденного перечня необходимой документации для электротехнического персонала ООО «ИнвестГрадСтрой»	Фотоотчет по выполнению п. 4 предписания. Выполнено.	—
5	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно утвержденного перечня необходимой документации для электротехнического персонала ООО «ИнвестГрадСтрой»	Фотоотчет по выполнению п. 5 предписания. Выполнено.	—
6	Отсутствует график проведения осмотров сооружений согласно утвержденного перечня необходимой документации для электротехнического персонала ООО «ИнвестГрадСтрой»	Фотоотчет по выполнению п. 6 предписания. Выполнено.	—
7	Отсутствует должностная инструкция для мастера энергоучастка согласно штатному расписанию	Фотоотчет по выполнению п. 7 предписания. Выполнено.	—
8	Отсутствуют производственные инструкции для каждого вида оборудования, эксплуатируемого персоналом организации, зданий и	Фотоотчет по выполнению п. 8 предписания. Выполнено.	—

	сооружений		
9	Не весь персонал ознакомлен с инструкцией по взаимоотношениям оперативно-технологического персонала ПАО «ТРК» с персоналом ООО «ИнвестГрадСтрой» (согласно листа ознакомления)	Фотоотчет по выполнению п. 9 предписания. Выполнено.	—
10	Отсутствует ознакомление персонала с инструкцией по ведению оперативного журнала и оперативных схем зоны оперативной ответственности оперативно-технологического персонала ООО «ИнвестГрадСтрой» (согласно листа ознакомления)	Фотоотчет по выполнению п. 10 предписания. Выполнено.	—
11	Отсутствует ознакомление персонала с Распоряжением №1 от 25.08.2020 г. «О режиме осмотра электроустановок и очистке электроустановок и подходов к ним от снега (согласно листа ознакомления)	Фотоотчет по выполнению п. 11 предписания. Выполнено.	—
12	Не соблюдается условие проведения один раз в три месяца контрольной противоаварийной тренировки для электромонтера Гуляева С.С. (не проведена во II квартале)	Фотоотчет по выполнению п. 12 предписания. Выполнено.	—
13	Не соблюдается условие проведения один раз в три месяца контрольной противоаварийной тренировки для электромонтера Белекова П.А. (не проведена во II квартале)	Фотоотчет по выполнению п. 13 предписания. Выполнено.	—
14	Не осуществляется проверка оперативной документации административно-техническим персоналом	Фотоотчет по выполнению п. 14 предписания. Выполнено.	—
15	Не проводится техническое освидетельствование строительных конструкций здания ТП 35/6кВ ГПЗ-5 специализированной организацией	Не выполнено.	Юридическое лицо ООО «ИнвестГрадСтрой», Начальник энергоучастка А.А. Левочкин
16	В состав комиссии по техническому освидетельствованию электрооборудования ООО «Инвестградстрой» не включены	Не выполнено.	Юридическое лицо ООО «ИнвестГрадСтрой», Начальник энергоучастка

	представители органа государственного контроля и надзора		А.А. Левочкин
17	Не проведены испытания и измерения электрооборудования в рамках технического освидетельствования	Не выполнено.	Юридическое лицо ООО «ИнвестГрадСтрой», Начальник энергоучастка А.А. Левочкин
18	Не проведен капитальный ремонт РВС-35 1,2 сек ПС 35 ГПЗ-5 согласно графика ремонта и ТО оборудования на 2020 г.	Не выполнено.	Юридическое лицо ООО «ИнвестГрадСтрой», Начальник энергоучастка А.А. Левочкин
19	Не проведен капитальный ремонт РП 6кВ №1,2 ПС 35 ГПЗ-5 согласно графика ремонта и ТО оборудования на 2020 г.	Не выполнено.	Юридическое лицо ООО «ИнвестГрадСтрой», Начальник энергоучастка А.А. Левочкин
20	Не проведен капитальный ремонт Т-1,Т-2 ОРУ 35кВ ГПЗ-5 согласно графика ремонта и ТО оборудования на 2020 г.	Не выполнено.	Юридическое лицо ООО «ИнвестГрадСтрой», Начальник энергоучастка А.А. Левочкин
21	Отсутствует ремонтная документация после проведения капитального ремонта ТСН-2 ПС 35 ГПЗ-5 в мае 2020 г.	Фотоотчет по выполнению п. 21 предписания. Выполнено.	—
22	Отсутствуют надписи на дверях в ЗРУ 35кВ ГПЗ-5 о назначении помещений	Фотоотчет по выполнению п. 22 предписания. Выполнено.	—
23	В ЗРУ 35кВ ГПЗ-5 на приборе контроля изоляции СН-0,23 кВ 1V отсутствует отметка о поверке	Фотоотчет по выполнению п. 23 предписания. Выполнено.	—
24	Загрязнена гравийная засыпка приемка маслоприемника трансформатора Т-1 ОРУ 35 ГПЗ-5	Фотоотчет по выполнению п. 24 предписания. Выполнено.	—
25	Загрязнена гравийная засыпка приемка маслоприемника трансформатора Т-2 ОРУ 35 ГПЗ-5	Фотоотчет по выполнению п. 25 предписания. Выполнено.	—
26	Загрязнена гравийная засыпка приемка маслоприемника трансформатора ТСН-1 ОРУ 35 ГПЗ-5	Фотоотчет по выполнению п. 26 предписания. Выполнено.	—
27	Не окрашен в светлые тона	Фотоотчет по	—

	краской, стойкой к атмосферным воздействиям и воздействию масла бак трансформатора ТСН-2 ОРУ 35 ГПЗ-5	выполнению п. 27 предписания. Выполнено.	
28	В РУ-0,4кВ ТП 6/0,4 кВ №8 не заделаны отверстия в местах прохода кабельных линий	Фотоотчет по выполнению п. 28 предписания. Выполнено.	—
29	В РУ-0,4кВ ТП 6/0,4 кВ №8 образование цементной пыли на полу	Фотоотчет по выполнению п. 29 предписания. Выполнено.	—
30	Не произведена обратная засыпка земляной траншеи кабельных линий отходящих от ТП 6/0,4 кВ №9, траншея завалена строительным мусором и посторонними предметами бытового назначения.	Фотоотчет по выполнению п. 30 предписания. Выполнено.	—
31	Отсутствует защитное ограждение в камере трансформатора в ТП10/0,4кВ №10	Фотоотчет по выполнению п. 31 предписания. Выполнено.	—
32	Отслаивание штукатурного покрытия и трещины на стенах РУ-0,4кВ ТП №10	Фотоотчет по выполнению п. 32 предписания. Выполнено.	—
33	Отсутствует диспетчерское наименование ТП 3-05-34	Фотоотчет по выполнению п. 33 предписания. Выполнено.	—

Во время проверки установлено, что пункты с 1 по 14 и с 21 по 33 Предписания об устранении выявленных нарушений № 33-6/П-ОЗП-13 от 08.09.2020 г. выполнены в полном объеме в установленные сроки. Пункты с 15 по 20 Предписания об устранении выявленных нарушений № 33-6/П-ОЗП-13 от 08.09.2020 г. – не выполнены.

(общие сведения о юридическом лице, констатация фактов соблюдения требований, описательная часть по проверяемым направлениям, сведения о результатах проверки)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо, характер) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта требования, которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	
1.	Не проводится техническое освидетельствование строительных конструкций здания ТП 35/6кВ ГПЗ-5 специализированной организацией	Пункты 1.5.2, 2.2.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, зарегистрированы Минюстом РФ от 20.06.2003	Юридическое лицо ООО «ИнвестГрадСтрой», Начальник энергоучастка А.А. Левочкин

		г. № 4799, утверждены Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 229 (далее – ПТЭЭСиС)	
2.	В состав комиссии по техническому освидетельствованию электрооборудования ООО «Инвестградстрой» не включены представители органа государственного контроля и надзора	Пункт 1.5.2 ПТЭЭСиС	Юридическое лицо ООО «ИнвестГрадСтрой», Начальник энергоучастка А.А. Левочкин
3.	Не проведены испытания и измерения электрооборудования в рамках технического освидетельствования	Пункт 1.5.2 ПТЭЭСиС	Юридическое лицо ООО «ИнвестГрадСтрой», Начальник энергоучастка А.А. Левочкин
4.	Не проведен капитальный ремонт РВС-35 1,2 сек ПС 35 ГПЗ-5 согласно графика ремонта и ТО оборудования на 2020 г.	Пункт 1.6.9 ПТЭЭСиС	Юридическое лицо ООО «ИнвестГрадСтрой», Начальник энергоучастка А.А. Левочкин
5.	Не проведен капитальный ремонт РП 6кВ №1,2 ПС 35 ГПЗ-5 согласно графика ремонта и ТО оборудования на 2020 г.	Пункт 1.6.9 ПТЭЭСиС	Юридическое лицо ООО «ИнвестГрадСтрой», Начальник энергоучастка А.А. Левочкин
6.	Не проведен капитальный ремонт Т-1, Т-2 ОРУ 35кВ ГПЗ-5 согласно графика ремонта и ТО оборудования на 2020 г.	Пункт 1.6.9 ПТЭЭСиС	Юридическое лицо ООО «ИнвестГрадСтрой», Начальник энергоучастка А.А. Левочкин

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выполнены пункты с 15 по 20 Предписания об устранении выявленных нарушений № 33-6/П-ОЗП-13 от 08.09.2020 г.

Нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
 Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт проверки оформлен на 8 л. в 2 экз.

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание об устранении выявленных нарушений № 33-05/П-КИП-03 от 01.03.2021 г. на 2 л. в 1 экз.

(предписания об устранении выявленных нарушений, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подпись лиц, проводивших проверку:

Полунин Игорь Викторович

(ФИО)

Энс Александра Сергеевна

(ФИО)

Подпись лиц, присутствовавших при проверке:

Левочкин Алексей Александрович

(ФИО)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Гозун Евгений Викторович, директор ООО «ИнвестГрадСтрой»

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись, дата)

01.03.2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)